

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови
Держводагентства

_____ І.Гопчак

« _____ » _____ 2022 р.

**Режими роботи водосховищ комплексного призначення
та водогосподарських систем у районі басейну річки Дністер
на зимовий період 2022-2023 років**

Згідно зі статтею 78 Водного кодексу України, водокористувачі, які експлуатують споруди штучних водних об'єктів і водогосподарських систем, зобов'язані дотримуватися режимів їх роботи.

Виходячи з гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки у басейні річки Дністер, з метою забезпечення населення водними ресурсами, з урахуванням екологічних вимог та інтересів усіх водокористувачів, встановити наступні режими роботи на зимовий період 2022-2023 років.

Івано-Франківська область

р. Гнила Ліпа

Бурштинське водосховище – підтримувати рівень води у водосховищі близьким до НПР (в межах позначок 228,8-229,5 м БС), з витратами в межах притоку.

р. Чечва

Чечвинське водосховище - підтримувати рівень води у водосховищі близьким до НПР (365,0 м БС), з витратами в межах притоку.

Хмельницька область

р. Збруч

Мартинківське водосховище - підтримувати рівень води у водосховищі близьким до НПР (263,00 м БС). У разі зниження притокових витрат, нижче ніж екологічні, в період зимової межені, допускається спрацювання водосховища на 30 см, нижче від НПР для забезпечення відповідних екологічних витрат - 0,83 м³/с.

Боднарівське водосховище - підтримувати рівень води у водосховищі близьким до НПР (226,80 м БС). У разі зниження притокових витрат, нижче ніж екологічні, в період зимової межені, допускається спрацювання водосховища на 30 см, нижче від НПР для забезпечення відповідних екологічних витрат - 1,97 м³/с.

Ніверківське водосховище - підтримувати рівень води у водосховищі близьким до НПР (174,83 м БС). У разі зниження притокових витрат, нижче ніж екологічні, в період зимової межені, допускається спрацювання водосховища на 30 см, нижче від НПР для забезпечення відповідних екологічних витрат - 2,40 м³/с.

р. Смотрич

Цибулівське водосховище - підтримувати рівень води у водосховищі близьким до НПР (139,40 м БС). У разі зниження притокових витрат, нижче ніж екологічні, в період зимової межені, допускається спрацювання водосховища на 30 см, нижче від НПР для



Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000029BF3000C111A600

Підписувач Гопчак Ігор Васильович

Дійсний з 18.07.2022 0:00:00 по 17.07.2024 23:59:59

Державне агентство водних ресурсів України



№ 5005/4/1/11-22 від 08.12.2022

Тернопільська область

р. Серет

Тернопільське водосховище - підтримувати рівень води у водосховищі близьким до НПР (303,75 м БС), з витратами в межах притоку.

Горішньо-Івачівське водосховище - підтримувати рівень води у водосховищі близьким до НПР (308,5 м БС), з витратами в межах притоку.


Касперівське водосховище - підтримувати рівень води у водосховищі близьким до НПР (164 м БС), з витратами в межах притоку.

Одеська область

р. Ярголик

Косівське водосховище - підтримувати рівень води у водосховищі близьким до НПР (99,8 м БС), з витратами в межах притоку.

**В. о. начальника
Дністровського БУВР,
голова комісії**



Віталій АНДРІЙЧУК